

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение г. Хабаровска
«Детский сад № 31»
ул. Машинистов, 1 б Хабаровск 680032

Тел. (4212)38-81-18

12.07.2021 № 21

На № _____ от _____

Государственному инспектору
Железнодорожного района
г. Хабаровска
по пожарному надзору
С.В.Крючкову

Уважаемый Степан Владимирович!

Представление об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 05.07.2021 г. № 729 – 2 – 6 рассмотрено руководством Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения г. Хабаровска «Детский сад № 31» Приняты незамедлительные меры по устранению выявленных нарушений:

1. Усилен контроль со стороны заведующего муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения г. Хабаровска «Детский сад № 31» по исполнению законодательства в сфере пожарной безопасности.
2. Проведены работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в помещении электрощитовой.
3. Приобретены специальные подставки из негорючих материалов. Огнетушители поставлены в подставки, что исключает падение и опрокидывание.
4. Проведен ремонт дверей, которые выходят на наружные эвакуационные лестницы. Двери открываются свободно.
5. Все замки на центральных выходах закрыты специальными заглушками, что исключает возможность открытие ключами.
6. Противопожарная дверь в складское помещение оборудована доводчиком.
7. Представлен сертификат на отделку пола в музыкальном зале и путях эвакуации. Напольное покрытие ПВХ (в плитках) относится к группе КМ 2.

Все выявленные нарушения устранены, ответственному за пожарную безопасность объявлено замечание.

Заведующий



Е.Ш.Якимова

Е.Ш.Якимова