



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МЧС РОССИИ
ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ РАЙОНУ
Г. ХАБАРОВСКА

680014, г. Хабаровск, проезд Гаражный, д. 10 «А»
тел. доверия: (4212) 41-62-62, телефон (4212) 377297

Заведующему
МАДОУ № 31

Е.Ш. Якимовой

ул. Машинистов, 1 «Б»
г. Хабаровск, 680032

«05» июля 2021 года № 729 – 2 – 6

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 43

об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения

Государственным инспектором Железнодорожного района г. Хабаровска по пожарному надзору Крючковым Степаном Владимировичем, 05.07.2021 рассмотрено административное дело № 113/01 об административном правонарушении в отношении должностного лица - заведующего Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения г. Хабаровска «Детский сад № 31» (далее по тексту – МАДОУ № 31) – Якимовой Елены Шамильевны. При рассмотрении данного дела было установлено, что должностное лицо - заведующий МАДОУ № 31 Якимова Елена Шамильевна по адресу: г. Хабаровск, ул. Машинистов, 1 «Б», совершила нарушения законодательства, содержащего обязательные для соблюдения и применения требования пожарной безопасности: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту – Технический регламент); Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее по тексту – ППР), а именно:

- не удовлетворяет требованиям применение отделки пола на путях эвакуации (линолеум), согласно приложению № 1 к декларации о соответствии № Д-RU.ПБ97.В.00022 линолеум ПВХ «TARKETT» тип «МОДА» относится к группе КМ5 (В3, Д3, Т2, РП2), что не позволяет отнести его к группе КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) - пункт 25 ППР, ч. 3, 6 ст. 134, табл. 3, 28 Технического регламента;

- не удовлетворяет требованиям применение отделки пола (линолеум в помещении музыкального зала на втором этаже здания), согласно приложению № 1 к декларации о соответствии № Д-RU.ПБ97.В.00022 линолеум ПВХ «TARKETT» тип «МОДА» относится к группе КМ5 (В3, Д3, Т2, РП2), что не позволяет отнести его к группе КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) - пункт 25 ППР, ч. 3, 6 ст. 134, табл. 3, 29, Технического регламента;

- не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (помещение электрощитовой) - пункт 15 ППР;

- не обеспечено проверяемым лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе: систем предотвращения пожара - не обеспечено наличие устройств для самозакрывания на противопожарных дверях (складское помещение в пищеблоке) - пункт 24 ППР;

- не обеспечена проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа (наряду с легкооткрываемыми запорами на дверях имеются замки, закрывающиеся на ключ) - пункт 26 ППР;

- не обеспечено расположение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание - пункт 409 ППР;

- выходы из групп на наружные эвакуационные лестницы 3-го типа заблокированы (двери не открываются вследствие поднятия металлической лестничной площадки лестницы 3-го типа выше нижнего уровня полотна двери эвакуационного выхода) - подпункт «б» пункта 27 ППР,

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Причинами и условиями, способствовавшими совершению данных нарушений является бездействие должностного лица - заведующего МАДОУ № 31 Якимовой Елены Шамильевны.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 29.13 Кодекса РФ об административном правонарушении, **предлагаю:**

1. Рассмотреть данное представление.
2. Принять меры к устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения.
3. О мерах, принятых по результатам рассмотрения данного представления, сообщить в течении одного месяца с момента получения должностному лицу, вынесшему представление.

Информирую о том, что в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Государственный инспектор
Железнодорожного района г. Хабаровска
по пожарному надзору



С. В. Крючков

Представление получил Заведующий Якимова Елена Шамильевна
(указывается должность, Ф.И.О.)

“ 05 ” июля 2021 г. Якимов
(подпись)